



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 001144304 2025

Датум: 08.05.2025.

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 51. став 4. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон), члана 32. Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци („Службени гласник РС”, бр. 114/13 и 23/18), чл. 136. и 141. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), чл. 6. став 1. и 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20 и 116/22), као и члан 26. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), поступајући по захтеву предузећа „**TEHNOGAMA D.O.O.**” из Шимановаца, Дечка 157, од 12.03.2025.године, Ивана Јокић, секретарка Министарства заштите животне средине, по решењу о овлашћењу број 002096012 2025 од 07.05.2025. године, издаје

ДОЗВОЛУ

за обављање делатности

инсталације, одржавања или сервисирања и провере цурења стационарне расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи који садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач и искључивања из употребе расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи

1. **УСВАЈА** се захтев предузећа „**TEHNOGAMA D.O.O.**” из Шимановаца, за издавање дозволе.
2. **ОВЛАШЋУЈУ СЕ** предузеће „**TEHNOGAMA D.O.O.**” из Шимановаца (у даљем тексту: сервис), за обављање делатности инсталације, одржавања и сервисирања и провере цурења расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи свих типова и капацитета, који садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач (у даљем тексту: контролисане супстанце), сакупљања контролисаних супстанци из те опреме и искључивања из употребе расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** сервис да води евиденцију о врстама и количинама сакупљених и употребљених контролисаних супстанци и ако је применљиво, о количинама обновљених и/или обрађених контролисаних супстанци, и да ове податке доставља Министарству до краја фебруара текуће године за претходну

годину на Обрасцу број 10, односно Обрасцу број 14 из Прилога 9. Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци.

4. **ДОЗВОЛА** се издаје на рок од три године и важи од дана издавања до **08.05.2028.** године.
5. **ДОЗВОЛА СЕ МОЖЕ ПРОДУЖИТИ** на три године уз захтев за продужење дозволе, који се подноси најраније четири месеца, а најкасније два месеца пре истека рока из тачке 4. ове дозволе.
6. **ДОЗВОЛА СЕ МОЖЕ ОДУЗЕТИ** сервису, односно не може се продужити важење дозволе, ако се инспекцијским надзором утврди да је сервис престао да испуњава услове прописане Уредбом о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци, односно ако у року одређеном у решењу о инспекцијском надзору не спроведе наложене мере.
7. **НАЛАЖЕ** се сервису да у обављању делатности из тачке 2. ове дозволе, у свему поступа сагласно члану 33. Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци.

Образложење

Решењем, број 532-02-00669/2022-03 од 12.05.2022. године, Министарство заштите животне средине овластило је сервис „**TEHNOGAMA D.O.O.**” из Шимановаца, да обавља делатности инсталације, одржавања и сервисирања и провере цурења расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи свих типова и капацитета, који садрже или се ослањају на контролисане супстанце, сакупљања контролисаних супстанци из те опреме и искључивања из употребе расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи.

Наведено решење је издато након што је утврђено да сервис испуњава све услове у складу са чланом 32. ст. 2. и 4. Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци.

У прилогу ове дозволе, који две стране, налази се листа техничких алата за обављање делатности предвиђених дозволом.

На основу члана 32. ст. 5. и 6. Уредбе, сервис „**TEHNOGAMA D.O.O.**” из Шимановаца, је дана 12.03.2025. године поднео захтев за продужење дозволе и доставио следећу документацију: копију дозволе 532-02-00669/2022-03 од 12.05.2022. године, копију уверења о подацима уписаним у Регистар привредних субјеката, доказ о запослењу лица на које гласи сертификат А у сервису „**TEHNOGAMA D.O.O.**” из Шимановаца, доказ о уплаћеној административној такси у износу од 4.470,00 динара,

тарифни број 201, доказ о поседовању техничких алата за обављање делатности предвиђених дозволом из Прилога 10. Уредбе и дана 05.05.2025. године достављена је копија сертификата А категорије I број 161/2022, за запослено лице Александар (Радован) Николић, који важи до 02.03.2027. године као допуна документације.


Увидом у захтев и приложену документацију утврђено је да сервис испуњава услове за обављање делатности инсталације, одржавања и сервисирања и провере цурења расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи свих типова и капацитета, који садрже или се ослањају на контролисане супстанце, сакупљања контролисаних супстанци из те опреме и искључивања из употребе расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи.

Како сертификат А I за запослено лице престаје да важи пре истека рока важења ове дозволе, потребно је да исти буде обновљен. Уколико сертификат А I не буде обновљен у року или се не достави доказ о запослењу лица које поседује сертификат А I, дозвола престаје да важи.

Имајући у виду наведено, а сагласно члану 136. Закона о општем управном поступку Министарство заштите животне средине донело је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове дозволе није допуштена жалба. Подносилац захтева може поднети тужбу Управном суду Србије и покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема дозволе.

 **СЕКРЕТАРКА
МИНИСТАРСТВА**

Ивана Јокић

Достављено:

- Подносиоцу захтева: „ТЕННОГАМА D.O.O.”, Дечка 157, Шимановци
- Сектору за надзор и предострожност у животној средини
- Архиви

**ЛИСТА АЛАТА У СКЛАДУ СА ПРИЛОГОМ 10. О ПОСТУПАЊУ СА СУПСТАНЦАМА
КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА
ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ТИХ СУПСТАНЦИ**

Назив опреме/алата	Произвођач	Количина/ Број
1. Технички алати потребни за проверу испуштања из расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи који садрже 3 kg или више контролираних супстанци или 6 kg и више контролираних супстанци, ако су херметички затворени и обележени као такви, без прекидања расхладног кола		
1) уређај за детекцију и идентификацију испуштања, са тачношћу од најмање 5 g/години;	ATP/ZX-1A	1 ком
2) течности или сапуни за прављење сапунице;	Gas control	10 ком
3) заштитне наочаре и рукавице.	Errecom	2 ком
3. Технички алати потребни за инсталацију и одржавање или сервисирање расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи који садрже мање од 3 kg контролираних супстанци или мање од 6 kg контролираних супстанци, ако су херметички затворени и обележени као такви		
1) уређај за сакупљање гасовитих расхладних средстава из опреме;	ITE/BLUE-R95	1 ком
2) сервисна црева са зауставним вентилима у циљу спречавања испуштања расхладног средства у животну средину;	Refco	2 ком
3) комплет опреме пројектоване за пуњење опреме и цилиндара са расхладним средством, укључујући покретну вакуум пумпу која је у стању да достигне притисак једнак или нижи од 270 Ra, комплет манометара и вагу или мензуру;	Testo 550, Value V-220-R-32, Blue – R95	1 ком
4) цилиндри под притиском са два вентила - најмање један за сваку врсту контролисане супстанце или смеше, капацитета прилагођеног сакупљеној количини контролисане супстанце или смеше;	Amtrol-Alfa	6 ком
5) комплет стандардних алата и кључева;	Unior	2 ком
6) заштитне наочаре и рукавице.	Errecom	2 ком

4. Технички алати потребни за инсталацију и одржавање или сервисирање расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи који садрже 3 kg или више контролираних супстанци или 6 kg или више контролираних супстанци, ако су херметички затворени и обележени као такви, укључујући проверу испуштања сваке опреме која подразумева прекид рада расхладног круга		
1) уређај за сакупљање гасовитих расхладних средстава из опреме;	ITE/BLUE-R95	1 ком
2) сервисна црева са зауставним вентилима у циљу спречавања испуштања расхладног средства у животну средину;	Refco	2 ком
3) комплет опреме пројектоване за пуњење опреме и цилиндара са расхладним средством, укључујући покретну вакуум пумпу која је у стању да достигне притисак једнак или нижи од 270 Ra, комплет манометара и вагу или мензуру;	Testo 550, Value V-220-R-32, Blue – R95	1 ком

Прилог уз дозволу број 001144304 2025 од 08.05.2025. године

4) цилиндри под притиском са два вентила – најмање један за сваку врсту контролисане супстанце или смеше, капацитета прилагођеног сакупљеној количини контролисане супстанце или смеше;	Amtrol-Alfa	6 ком
5) електрични или гасни уређај за тврдо лемљење;	Messer	2 ком
6) уређај за детекцију и идентификацију испуштања, са тачношћу од најмање 5 g/години или	ATP/ZX-1A	1 ком
7) флуоресцентна течност за UV детекцију и UV лампа или	Errecom	2 ком
8) течности или сапуни за прављење сапунице;	Gas control	10 ком
9) комплет алата за тестирање заптивености и отпорности опреме на испуштање, укључујући цилиндри под притиском са инертним гасом опремљене редукционим вентилима, манометрима;	Messer, Teleoptik	2 ком
10) уређај за мерење температуре од -50°C до +150°C, са тачношћу од ±0,5°C	Testo	1 ком
11) уређај за мерење електричних параметара, укључујући јачину струје, напон струје и електрични отпор	Cem-DT 362	1 ком
12) уређаји за мерење притиска у опсегу од 60 Pa до 3,0 MPa	Testo	1 ком
13) комплет стандардних алата и кључева;	Unior	2 ком
14) заштитне наочаре и рукавице	Errecom	2 ком
6. Технички алати потребни за сакупљање контролисаних супстанци из расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи који садрже мање од 3 kg контролисаних супстанци или мање од 6 kg контролисаних супстанци, ако су херметички затворени и обележени као такви и за одлагање те опреме		
1) уређај за сакупљање гасовитих расхладних средстава из опреме;	ITE/BLUE	1 ком
2) сервисна црева са зауставним вентилима у циљу спречавања испуштања расхладног средства у животну средину;	Refco	2 ком
3) цилиндри под притиском, најмање један за сваку врсту контролисане супстанце или смеше;	Amtrol-Alfa	6 ком
4) вага за мерење.	Value	1 ком

